

397/2003 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 19. septembra 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Zmena: [209/2013 Z.z.](#)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa [§ 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z.z.](#) o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. [276/2001 Z.z.](#) o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

- a) podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
- b) spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
- c) smerné čísla spotreby vody.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- a) nárazovým vypúšťaním odpadových vôd občasné vypúšťanie odpadových vôd v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch do verejnej kanalizácie,
- b) koeficientom dennej nerovnomernosti podiel maximálnej hodnoty denného prietoku odpadových vôd Q_{maxd} (m³.d-1), ktorý sa vyskytol za rok, a priemerného denného prietoku odpadových vôd za to isté obdobie Q_d (m³.d-1),
- c) koeficientom hodinovej nerovnomernosti podiel maximálneho hodinového prietoku dosiahnutého v roku Q_{maxh} (m³.h-1) a priemerného denného prietoku odpadových vôd Q_d (m³.d-1) vydeleného 24,
- d) smerným číslom spotreby vody štatisticky určené jednotkové množstvo vody pre jednotlivé druhy spotreby vody za obdobie jedného roka,
- e) redukovanou plochou súčin danej plochy a súčiniteľa odtoku zaradeného podľa kategórie A až C.

§ 3

(1) Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje

- a) určeným meradlom podľa osobitného predpisu,¹⁾
- b) smernými číslami spotreby vody, ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané.

(2) Ak sa meranie množstva vody dodávanej verejným vodovodom zabezpečuje určeným meradlom, určí sa množstvo odobratej vody z verejného vodovodu odpočtom z tohto meradla.

(3) Meranie množstva vody na účely spolplatnenia sa zabezpečuje určeným meradlom vlastníka verejného vodovodu.

(4) Odberateľ vody si môže na vnútornom vodovode osadiť meradlo vody na vlastné náklady. Takéto meradlo môže slúžiť na určenie časti množstva vody odobratej odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.¹⁾

(5) Meradlo sa umiestňuje v súlade s technickými podmienkami na osadenie a funkciu meradla tak, aby bolo možné odčítať údaj z meradla.

(6) Ak sa na meradle zistí porucha, množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určí podľa [§ 30 ods. 4 zákona](#).

(7) Ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odobratej vody sa určí smernými číslami spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody alebo ich kombináciou. Na určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody odberateľ predkladá na uzavretie zmluvy o dodávke vody informácie potrebné na tento výpočet. Určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté odberateľom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien odberateľom vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

(8) Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v [prílohe č. 1](#).

(9) Ak nie sú v [prílohe č. 1](#) na jednotlivé druhy spotreby vody uvedené smerné čísla spotreby vody, množstvo vody odobratej z verejného vodovodu sa meria určeným meradlom.

(10) Ak sa množstvo vody dodanej verejným vodovodom určuje smernými číslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratšie ako obdobie jedného roka alebo ak odberateľ vody na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržoval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa odobrané množstvo vody pomernou časťou zo smerných

čísel spotreby vody.

(11) Smerné čísla spotreby vody možno použiť aj na určenie časti množstva odobranej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody.

§ 4

- (1) Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom, ktorým je
- meradlo pretečeného objemu vody v otvorených prizmatických korytách a čiastočne zatopených potrubiach pri zabezpečení prúdenia vody s voľnou hladinou, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,¹⁾
 - bezkontaktné meradlo v úplne zatopených uzavretých profiloch.

(2) Meradlo musí byť technicky riešené tak, aby umožňovalo odčítanie pretečeného množstva v m³ za sledované obdobie a aktuálneho prietoku v m³.h-1 alebo v l.s-1.

(3) Ak ide o nárazové vypúšťanie odpadových vôd s koeficientom dennej nerovnomernosti väčším ako tri alebo koeficientom maximálnej hodinovej nerovnomernosti väčším ako päť, meranie množstva odpadových vôd musí umožniť kontinuálny časový a dátumový záznam priebehu prietokov v trvaní aspoň 60 dní s frekvenciou merania aspoň päť minút.

(4) Meradlo a revízná kanalizačná šachta na kanalizačnej prípojke sa umiestňujú tak, aby boli splnené technické podmienky na osadenie a funkciu meradla, aby bolo možné vykonať odčítanie údajov z meradla a aby bol možný odber vzoriek odpadových vôd ručným spôsobom a podľa možnosti aj automatickým odberným zariadením.

(5) Za určujúce miesto merania množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa považuje ten priečny profil kanalizačnej prípojky, ktorým preteká všetka odpadová voda odvádzaná kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len "producent") nedohodnú inak.

(6) Ak sa zistí porucha na meradle, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa [§ 31 ods. 4 zákona](#).

§ 5

(1) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí len voda odobraná z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa [§ 3](#).

(2) Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja producenta a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd sa určuje

- podľa odpočtu meradla,¹⁾ ktoré meria množstvo odobranej vody z vlastného zdroja; toto meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak,
- podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobranej z vlastného zdroja nemeria.

(3) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí voda odobraná z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie súčtom

a) množstiev meranej odobranej vody, ak sa množstvo odobranej vody z rôznych zdrojov vody meria, pričom sa primerane uplatnia ustanovenia [odseku 2 písm. a\)](#), [§ 3 ods. 1 písm. a\)](#) a [§ 3 ods. 2, 3, 5 a 6](#),

b) množstiev meranej odobranej vody a určeného množstva vody, ak sa množstvo odobranej vody meria len z jedného zdroja vody alebo z viacerých zdrojov vody, a to spôsobom podľa

1. množstiev meranej odobranej vody podľa [§ 3 ods. 1 písm. a\)](#) a [§ 3 ods. 2, 3, 5 a 6](#) a určeného množstva vody podľa [odseku 2 písm. b\)](#) alebo [odseku 7](#), alebo

2. určeného množstva vody podľa [§ 3 ods. 6 až 9](#) a množstiev meranej odobranej vody podľa [odseku 2 písm. a\)](#) alebo [odseku 7](#); pre bytový fond platí, že tento súčet množstiev meranej a určenej spotreby vody na účely spolplatenia je maximálne do výšky vypočítaného množstva podľa smerných čísel spotreby vody podľa [prílohy č. 1](#) a ak je množstvo meranej odobranej vody väčšie ako takto vypočítané množstvo smerných čísel spotreby vody, platí údaj z meradla,

c) množstiev určenej odobranej vody podľa [odseku 2 písm. b\)](#) alebo [odseku 7](#) a [§ 3 ods. 6 až 9](#), ak sa množstvo odobranej vody z týchto zdrojov vody nemeria; pre bytový fond platí vypočítané množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody podľa [prílohy č. 1](#).

(4) Ak nie je v cene za externú dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie množstva teplej úžitkovej vody verejnou kanalizáciou, k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určených podľa [odsekov 1 až 3](#) sa pripočíta skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

(5) Z nameraného množstva vody dodanej z verejného vodovodu alebo z vlastného zdroja vody producenta alebo z vypočítaného množstva vypúšťaných odpadových vôd sa odpočíta množstvo vody, ktoré preukázateľne tvorí súčasť produktu, alebo množstvo vody spotrebované v priebehu technologického procesu výroby bez vypustenia do verejnej kanalizácie, alebo sa odpočíta súčet týchto dvoch možností, ak množstvo vody takto určenej na odpočítanie je väčšie ako 3 m³ mesačne alebo 36 m³ ročne.

(6) Údaj z merania určitej časti množstva odpadových vôd meraného producentom v rámci pozemku, vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby na vlastné náklady môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd, ak spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov¹⁾ a ak je to dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.

(7) Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa [odsekov 1 až 6](#) alebo podľa [§ 4](#) nemožno určiť, ich množstvo určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie podľa

- údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky,
- spotreby vody v porovnatelnom období,

- c) dohody medzi vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a producentom, alebo
d) kombinácií spôsobov podľa písmen a) až c).

(8) Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté producentom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

(9) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určuje smernými číslami spotreby vody a ak je ich produkcia kratšia ako jeden rok alebo ak ich producent na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržoval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa produkované množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.

§ 6

(1) Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa vypočíta podľa [odseku 5](#).

(2) Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určí množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa tieto vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty do verejnej kanalizácie.

(3) Spoplatneniu nepodliehajú vody z povrchového odtoku, ktoré sa

- neodvádzajú z plôch nehnuteľností priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty do verejnej kanalizácie,
- odvádzajú do vybudovaného, funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia,
- odvádzajú zo spevnených plôch na vlastné priepustné plochy, kde voda vsakuje v celom množstve.

(4) Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľnosti a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú a meteorologickú službu.
2) Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia aktualizuje každoročne.

(5) Spôsob výpočtu množstva odpadových vôd z povrchového odtoku je uvedený v [prílohe č. 2](#). Údaje na tento výpočet poskytnie producent vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

(6) Vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, ktorý je uvedený v zmluve o odvádzaní týchto vôd, sa údaje o veľkosti alebo druhu povrchu plôch tvoriacich nehnuteľnosť aktualizujú pri každej zmene, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

Vyhláška č. [209/2013 Z.z.](#) nadobudla účinnosť 1. januárom 2013.

László Miklós v.r.

PRÍL.1

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

I Položka	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody
I číslo	I	I
I 1.	I byty a domy 1)	I
I 1.1	I so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu)	I 12,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X
I 1.2	I so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne	I 19,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X
I 2.	I byty a domy 1)	I
I 2.1	I so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome)	I 25,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X
I 2.2	I so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou	I 28,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X

I	I prípravou teplej vody)	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 3.	I byty a domy 1)	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I	I 3.1 I so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a I 25,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X I	I	I
I	I I s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s I I	I	I
I	I I externou dodávkou teplej vody) 2) I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I	I 3.2 I so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a I 34,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + IX +X I	I	I
I	I I s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s I I	I	I
I	I I lokálnou prípravou teplej vody) I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 4.	I rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné I Spotreba sa vypočíta ako pri I	I	I
I	I I I položkách č. 1 až 3 s I	I	I
I	I I I prihliadnutím na dĺžku užívania v I I	I	I
I	I I I priebehu roka a s primeraným I I	I	I
I	I I I uplatnením položiek v častiach IX I I	I	I
I	I I I a X. I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I

Poznámky:

+ IX + X Ak je užívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v častiach IX a X.

- 1) Na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m³ na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespádajú pod bytový fond.
- 2) Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

II. VEREJNÉ BUDOVY

I	I	I	I
I Položka	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody	I
I číslo	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 5.	I kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné I	I	I
I	I I obdobné zariadenia 3) I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 5.1	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 7,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 5.2	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 16,4 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 5.3	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 7,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2) I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 6.	I materské školy a jasle s dennou prevádzkou 4) I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 6.1	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 7,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 6.2	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 14,6 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 6.3	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 7,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2) I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 7.	I základné a stredné školy 4) I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 7.1	I v budove s výtokmi vody a WC I 6,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 7.2	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 8,1 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 7.3	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 6,3 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2) I I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 8.	I družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia 4) I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 8.1	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 3,2 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I
I	I-----I	I	I-----I
I 8.2	I v objektoch s výtokmi vody a WC I 4,0 m ³ . osoba-1 . rok-1 + A + B I	I	I

I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----
I	8.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	3,2 m ³ . osoba-1. rok-1 + A + B
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----

Poznámky:

- 3) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
- 4) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
- A Smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy, podľa časti BYTOVÝ FOND.
- B Pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu, napríklad vývarovňa, výtlačňa jedál, jedáleň podľa časti ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.

III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

I	I Položka I Druh spotreby vody	I	I Smerné čísla spotreby vody	I
I	I číslo I	I	I	I
I	I-----I-----	I	I-----I-----	I
I	9. I zdravotné strediská, ambulancie	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	9.1 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 10,0 m ³ . zamestnanec-1 . rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	9.2 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 16,5 m ³ . zamestnanec-1 . rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	9.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 10,0 m ³ . zamestnanec-1 . rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	9.4 I spotreba na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere	I	I 2,0 m ³	I
I	I za rok	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	10. I dojčenské ústavy	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	10.1 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 33,7 m ³ . dieťa-1 .	I
I	I	I	I (zamestnanec-1) . rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	10.2 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 51,2 m ³ . dieťa-1 .	I
I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I (zamestnanec-1) . rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	10.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 33,7 m ³ . dieťa-1 .	I
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I (zamestnanec-1) . rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	11. I lekárne	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	11.1 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 11,8 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	11.2 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 16,4 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	11.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 11,8 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	12. I štátne zdravotné ústavy,	I	I	I
I	I hygienicko-epidemiologické stanice	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	12.1 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 13,6 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	12.2 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 19,1 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	12.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 13,6 m ³ . zamestnanec-1. rok-1	I
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	13. I liečebne dlhodobo chorých, zariadenia pre	I	I	I
I	I seniorov (vrátane stravovania, kuchyne, bez	I	I	I
I	I liečebných zariadení)	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	13.1 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 33,0 m ³ . lôžko-1. rok-1	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I
I	13.2 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 45,0 m ³ . lôžko-1. rok-1	I

I	I	I	I
I	I a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	I	I
I	I	I	I
I	I 13.3 I v objektoch s výtokmi vody a WC	I	I 33,0 m3 . lôžko-1. rok-1
I	I a s tečúcou teplou vodou dodanou externe 2)	I	I
I	I	I	I
I	I 14. I rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna	I	I Pre jednotlivé zariadenia sa určí I
I	I	I	I spotreba podľa príslušnej normy na I
I	I	I	I prevádzku využívaného zariadenia. I
I	I	I	I

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

I	I	I	I
I	I Položka I Druh spotreby vody	I	I Smerné čísla spotreby vody
I	I číslo I	I	I
I	I	I	I
I	I 15. I multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoročnou I	I	I 0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
I	I prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)	I	I
I	I	I	I
I	I 16. I klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, I	I	I súčet:
I	I prednáškové siene, knižnice, čítárne, študovne a I	I	I
I	I múzeá	I	I 12,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
I	I	I	I +1,8 m3 . návštevník-1 . rok-1
I	I	I	I
I	I 17. I telocvičňa, športovisko, fitnesscentrum (vybavenie I	I	I
I	I WC, umývadlá, možnosť sprchovania teplou vodou)	I	I
I	I	I	I
I	I 17.1 I 1 návštevník v dennom priemere za rok 5), 6)	I	I 6,0 m3
I	I	I	I
I	I 17.2 I WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 I	I	I 2,0 m3
I	I dní) za rok 5), 6)	I	I
I	I	I	I
I	I 17.3 I polievanie antukových ihrísk krytých	I	I 230,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
I	I	I	I
I	I 17.4 I polievanie antukových ihrísk nekrytých	I	I 460,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
I	I	I	I
I	I 17.6 I polievanie trávnatých ihrísk na 100 m2	I	I 20,0 m3 . deň prevádzky-1
I	I	I	I
I	I 17.7 I golfové ihrisko 18-jamkové so zavlažovaním	I	I 22 500,0 m3 . rok-1
I	I greenu, odpalísk a ferveja	I	I
I	I	I	I

Poznámky:

5) Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.

6) Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

V. Hotely, Ubytovne, internáty

I	I	I	I
I	I Položka I Druh spotreby vody	I	I Smerné čísla spotreby vody
I	I číslo I	I	I
I	I	I	I
I	I 18. I hotely a penzióny (iba ubytovanie)	I	I
I	I	I	I
I	I 18.1 I väčšina izieb je bez kúpeľne (sprch), WC je na I	I	I 23,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
I	I chodbe	I	I
I	I	I	I
I	I 18.2 I väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou I	I	I 45,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
I	I vodou	I	I
I	I	I	I
I	I 18.3 I doplnkové vybavenie hotelov - denné dopĺňanie I	I	I 10,0 m3
I	I vody do bazénov	I	I
I	I	I	I
I	I 18.4 I doplnkové vybavenie hotelov - sauna, welnes I	I	I 10,0 m3
I	I	I	I
I	I 19. I internáty, študentské domovy, ubytovne	I	I
I	I	I	I
I	I 19.1 I v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na I	I	I 15,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
I	I chodbe	I	I
I	I	I	I
I	I 19.2 I väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou I	I	I 25,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
I	I vodou	I	I
I	I	I	I

VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

I Položka I číslo	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody
I 20.	I pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, I vinárne, kaviarne (na jedného zamestnanca v I jednej zmene)	I
I 20.1	I podávanie nápojov	I 30 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
I 20.2	I podávanie nápojov a studených jedál	I 45 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
I 20.3	I podávanie nápojov, studených a teplých jedál	I 70 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
I 21.	I závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy I jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím I drezom, WC, umývadlami)	I 2,7 m3 . priemer. stravník-1. rok I (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na I jednu zmenu za rok)
I 22.	I závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou I jedál I (s umývacím drezom, WC, umývadlami)	I 7,3 m3 . priemer. stravník-1 . I rok-1 I (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na I jednu zmenu za rok)

Poznámka:

C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 411 m3. Pri inom prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.

VII. Prevádzky

I Položka I číslo	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody
I 23.	I prevádzky miestneho významu, v ktorých sa I nepoužíva voda na výrobu	I
I 23.1	I WC, umývadlá a tečúca teplá voda	I 12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1
I 23.2	I WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou I sprchovania	I 16,4 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1
I 23.3	I WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou I sprchovania v nečistých prevádzkach alebo v I prevádzkach s potrebnou vyššou hygienou	I 20,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1
I 24.	I holičstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej I prevádzke vybavené WC a umývadlami s tečúcou I teplou vodou v priemere za rok 7)	I 47,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1
I 25.	I samostatné práčovne (zákazkové)	I
I	I na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda)	I 1,00 m3
I	I na 1 zamestnanca na jednu zmenu	I Podľa položky Prevádzky miestneho I významu, kde sa nepoužíva voda na I výrobu.

Poznámka:

7) Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

VIII. Predajne

I Položka I číslo	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody
I 26.	I predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných I domov, supermarketov vybavené WC a umývadlami I s tečúcou teplou vodou v priemere za rok	I 12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1

I 27.	I predajňa rýb, hydiny a zveriny	I	I
I 27.1	I vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou I v priemere za rok	I 14,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 I . rok-1n	I
I 27.2	I na 100 kg predaných živých rýb (pripočítava sa k I položke 27.1)	I 34,0 m3 I	I
I 27.3	I predaj rýb v sádke na voľnom priestranstve na 100 I kg predaných živých rýb	I 6,0 m3 I	I
I 28.	I potravinárske výrobné miestneho významu napríklad I mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva I vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou s I možnosťou sprchovania 8)	I 20,0 m3 I I I	I I I I

Poznámka:

8) Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.

IX. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

I Položka	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody	I
I číslo	I	I	I
I 29.	I dobytok	I	I
I 29.1	I dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania	I 22,0 m3. ks-1. rok-1	I
I 29.2	I býk	I 18,3 m3. ks-1. rok-1	I
I 29.3	I teľa	I 3,7 m3. ks-1. rok-1	I
I 29.4	I mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s I viazaným ustajnením	I 9,1 m3. ks-1. rok-1 I	I I
I 29.5	I mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s I voľným ustajnením	I 7,5 m3. ks-1. rok-1 I	I I
I 30.	I ošípané	I	I
I 30.1	I prasnice s ciciakmi	I 7,3 m3. ks-1. rok-1	I
I 30.2	I prasnice, kance	I 5,5 m3. ks-1. rok-1	I
I 30.3	I prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti	I 1,2 m3. ks-1. rok-1	I
I 30.4	I ostatné prasatá	I 3,7 m3. ks-1. rok-1	I
I 31.	I kone	I 14,6 m3. ks-1. rok-1	I
I 32.	I ovce a kozy	I	I
I 32.1	I dospelé jedince nad 12 mesiacov veku	I 3,0 m3. ks-1. rok-1	I
I 32.2	I jahňatá, kozlatá	I 1,5 m3. ks-1. rok-1	I
I 33.	I hydina chovaná vo výbehu	I	I
I 33.1	I sliepky	I 0,13 m3. ks-1. rok-1	I
I 33.2	I husi, kačice	I 0,44 m3. ks-1. rok-1	I
I 33.3	I perličky, morky	I 0,3 m3. ks-1. rok-1	I
I 34.	I iné drobné zvieratá	I 0,19 m3. ks-1. rok-1	I
I 35.	I pes (chovná stanica, nad 2 ks)	I 0,8 m3. ks-1. rok-1	I

X. RÔZNE

I Položka I	I Druh spotreby vody	I Smerné čísla spotreby vody	I
I číslo I	I	I	I
I 36.	I okrasné záhrady 9) alebo záhrady vysádzané zeleninou, 9) trávniky 9)	I 0,16 m ³ . m-2. rok-1	I
I 37.	I záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané	I 0,04 m ³ . m-2. rok-1	I
I 38.	I skleníky, fóliovníky	I Pri priemyselnom a skleníkovom pestovaní zeleniny a kvetín sa pre jednotlivé zariadenia (pri automatizovanom polievaní) určí spotreba vody podľa príslušného technického návodu na prevádzku využívaného objektu. Ak sa nevyužíva automatizované polievanie, je potrebné použiť smerné číslo spotreby vody uvedené v položke 36.	I
I 39.	I umývanie osobných automobilov používaných pre domácnosť (striekanie a umývanie); predpokladá sa umývanie 10-krát ročne	I 1,0 m ³ v priemere za rok	I
I 40.	I prevádzka bazénov pri rodinných domoch	I min. dvojnásobok objemu bazéna	I

Poznámka:

9) V položkách č. 36, 37 a 38 sa smerné číslo spotreby nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

PRÍL.2

SPÔSOB VÝPOČTU MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU Z NEHNUTEĽNOSTI ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = Hz \cdot S \cdot \psi$, kde

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov,

S - veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.

VZOR FORMULÁRA

Názov vlastníka verejnej kanalizácie:

Sídlo vlastníka verejnej kanalizácie:

Názov (meno) prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:

Sídlo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:

Spoplatňované obdobie:

Názov (meno a priezvisko) producenta:

Identifikácia nehnuteľnosti

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S · ψ (m ²)
1	2	3	4
A		0,9	SrA
B		0,4	SrB
C		0,05	SrC

Súčet redukovaných plôch suma Sr v (m²):

Dlhodobý úhrn zrážok H_z v mm . rok-1:

Množstvo vôd z povrchového odtoku

suma $S_r \cdot H_z \cdot 10^{-3}$ v (m³. rok⁻¹):

Poznámka:

Dátum a podpis producenta:

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B - čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05. Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

1) [§ 5 písm. c\)](#) a [§ 8 zákona č. 142/2000 Z.z.](#) o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [431/2004 Z.z.](#)

2) [§ 3 zákona č. 201/2009 Z.z.](#) o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. [39/2013 Z.z.](#)