



Kvalita vody v okrese Kežmarok za 2. polorok

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Abrahamovce sieť č.domu 38		3,8	4,9	1,3	0,054	0,07	7,35
Abrahamovce sieť Obecný úrad		3,7	5,5	0,40	0,029	0,09	7,35
Cerv. Kláštor sieť OcÚ		2,6	<0,5	0,052	0,010	0,06	7,64
Červ. Kláštor ÚV voda z Majerov		2,8	1,0	0,048	0,012	0,08	7,64
Holumnica sieť č. d. 45		2,4	2,9	0,015	0,025	<0,05	7,70
Holumnica sieť Obecný úrad		2,5	4,9	0,010	<0,010	0,12	7,72
Huncovce sieť Základná škola		1,5	2,4	0,12	<0,010	<0,05	7,87
Kežmarok sieť Juh Sintra		1,6	3,9	0,088	<0,010	<0,05	7,85
Kežmarok sieť Pohostinstvo Zavacký		1,5	3,8	0,10	0,015	<0,05	7,80
Kežmarok sieť ul. Cintorínska MŠ		2,0	2,7	0,15	<0,010	<0,05	7,86
Kežmarok sieť ZŠ Hradná		0,46	1,9	0,057	<0,010	0,07	7,69
Kežmarok vodojem veľky 6000		1,7	1,9	0,11	0,014	<0,05	7,80
Krizova Ves sieť Obec. úrad		2,3	3,7	0,017	<0,010	<0,05	7,79
Lechnica sieť č.d. 91		2,6	1,4	0,077	0,018	0,10	7,64
Ľubica sieť ZŠ		1,5	3,7	<0,010	<0,010	<0,05	7,84
Majere vodojem		2,8	<0,5	<0,010	<0,010	0,09	7,62
Malý Slavkov sieť Družstevná č. 32		2,0	3,1	0,15	<0,010	<0,05	7,95
Matiašovce sieť Potraviny COOP		2,5	3,3	<0,010	<0,010	<0,05	7,68
Mlynčeky sieť r.d.č.43 Halčinová Mariana		0,42	1,8	<0,010	<0,010	0,13	7,59
Mlynčeky UV voda upravená		2,8	1,0	0,026	0,013	0,28	7,56
Rakusy sieť Zák. škola		2,5	2,5	0,13	<0,010	0,08	7,88
Rakusy vodojem nový 150m3		2,3	3,2	<0,010	<0,010	0,08	7,89
Rakusy vodojem starý 50m3		2,7	3,3	0,010	<0,010	0,08	7,93
Reľov sieť Potraviny		2,2	1,6	0,17	<0,010	<0,05	7,99
Relov sieť rod.dom č. 51		2,2	0,6	0,20	<0,010	0,07	8,00
Slov. Ves sieť Obec. úrad		2,4	3,2	0,079	<0,010	<0,05	7,97
Slovenská Ves sieť ZŠ		2,2	3,7	0,12	<0,010	<0,05	8,18
Sp. Belá Strážky sieť potraviny		2,4	3,2	0,016	<0,010	<0,05	7,88
Sp. Hanušovce sieť Dom Dôchodcov		2,3	0,8	0,035	<0,010	<0,05	7,72
Sp. Hanušovce sieť MŠ		2,5	1,3	0,040	0,010	0,10	7,85
Sp. Hanušovce sieť Potraviny		2,4	1,6	0,28	0,014	0,08	8,04
Sp. Hanušovce vodojem		2,4	1,1	0,073	<0,010	0,09	7,73
Sp. St. Ves sieť ZŠ		2,5	2,3	0,042	0,024	0,19	7,58
Sp. St. Ves vodojem		2,6	1,8	0,092	<0,010	0,11	7,57
Spišská Belá VDJ nový 2x600m3		2,5	3,6	0,040	<0,010	0,16	7,92
Stara Lesna sieť OÚ		0,18	1,1	<0,010	<0,010	0,12	7,00
Stráne pod Tatrami sieť Kolónia VS		0,62	1,4	0,028	<0,010	0,13	7,64
Toporec sieť obecný úrad		2,2	5,0	0,14	0,010	0,07	8,02



Kvalita vody v okrese Kežmarok za 2. polorok

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrđ mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Toporec siet Potraviny 1255 nap.obyvateľov		2,2	5,2	0,10	0,021	0,08	7,84
Tvarožná siet Obec. úrad		1,6	4,1	<0,010	<0,010	<0,05	7,91
Veľká Lomnica siet MŠ		1,8	4,6	<0,010	<0,010	<0,05	7,89
Vrbov siet Základ. škola		1,5	4,8	0,017	0,010	0,07	7,98
Vrbov vodojem		1,6	3,5	<0,010	<0,010	0,06	7,83
Žakovce siet ZŠ		1,7	3,9	0,056	0,014	<0,05	7,84