



Kvalita vody

Za obdobie 1.7.2020 - 31.12.2020

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Abrahamovce sieť č.domu 38		3,7	7,2	0,097	<0,010	<0,05	7,21
Abrahamovce sieť Obecný úrad		3,6	8,3	0,035	<0,010	0,07	7,32
Cerv. Kláštor sieť OcÚ		3,0	2,3	0,022	<0,010	0,06	7,70
Červ. Kláštor ÚV voda z Majerov		3,3	3,6	0,050	0,018	0,06	7,58
Holumnica sieť č. d. 45		2,4	1,4	0,12	<0,010	0,07	7,93
Holumnica sieť Obecný úrad		2,4	2,0	0,020	<0,010	0,06	7,80
Holumnica sieť ZŠ		2,6	4,7	0,14	0,038	0,08	7,12
Huncovce sieť Základná škola		1,4	2,4	0,028	<0,010	<0,05	7,83
Kežmarok sieť Juh Sintra		1,6	4,2	0,045	<0,010	<0,05	7,78
Kežmarok sieť Koliba		0,30	2,2	0,013	0,012	0,08	8,03
Kežmarok sieť Štúrova ul.pekareň GROSS		1,1	2,1	0,038	<0,010	0,05	7,75
Kežmarok sieť ul. Cintorínska MŠ		1,8	3,8	0,061	<0,010	<0,05	7,33
Kežmarok sieť ZŠ Hradná		0,49	1,6	0,045	<0,010	0,06	7,48
Kežmarok vodojem veľký 6000		1,0	3,5	0,042	<0,010	0,09	7,73
Krizova Ves sieť Obec. úrad		2,7	3,0	0,016	<0,010	<0,05	7,89
Lechnica sieť č.d. 91		3,1	3,9	<0,010	<0,010	0,17	7,61
Ľubica sieť OÚ		1,3	4,3	0,054	<0,010	<0,05	7,68
Ľubica sieť ZŠ		1,6	4,3	<0,010	<0,010	<0,05	7,35
Majere vodojem		2,9	2,9	0,024	<0,010	0,10	7,62
Malý Slavkov sieť Družstevná č. 32		2,0	3,0	0,073	0,014	<0,05	7,86
Malý Slavkov sieť MŠ		2,0	3,2	0,067	0,017	<0,05	7,86
Matiašovce vodojem		2,8	2,3	0,19	0,012	0,09	7,85
Mlynčeky sieť r.d.č.10		0,46	2,1	0,040	0,010	0,12	7,61
Rakusy sieť Zákl. škola		2,6	1,9	0,062	<0,010	0,07	7,60
Rakusy vodojem nový 150m3		2,8	1,5	0,13	0,043	0,10	7,93
Rakusy vodojem starý 50m3		2,6	1,9	0,10	<0,010	0,11	7,88
Relov sieť rod.dom č. 51		2,2	1,0	0,52	0,045	0,08	7,90
Slov. Ves sieť Obec. úrad		2,6	2,2	0,18	<0,010	<0,05	7,80
Slovenská Ves sieť ZŠ		2,5	2,8	0,095	<0,010	<0,05	7,67
Sp. Belá sieť ČOV PVPS		2,7	2,3	0,18	0,013	<0,05	7,89
Sp. Belá Strážky sieť potraviny		2,6	1,7	0,045	<0,010	<0,05	7,41
Sp. Hanušovce sieť Dom Dôchodcov		2,4	0,8	0,055	0,033	0,10	7,80
Sp. Hanušovce vodojem		2,4	0,5	0,18	<0,010	0,09	7,63
Sp. St. Ves sieť ČOV		2,6	1,7	<0,010	<0,010	<0,05	7,56
Sp. St. Ves sieť ZŠ		2,7	2,1	<0,010	<0,010	0,08	7,72
Spišská Belá VDJ nový 2x600m3		2,5	2,5	0,085	<0,010	0,17	7,92
Stara Lesna sieť OÚ		0,14	3,8	<0,010	<0,010	0,10	7,51
Stráne pod Tatrami sieť Kolónia VS		0,30	1,9	0,013	0,016	0,11	8,14



Kvalita vody

Za obdobie 1.7.2020 - 31.12.2020

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Toporec sieť obecný úrad	2,1	3,6	0,063	<0,010	0,07	7,84
Toporec sieť Potraviny 1255 nap.obyvateľov	2,3	6,1	0,19	0,016	0,08	7,78
Tvarožná sieť Obec. úrad	1,6	4,4	0,065	<0,010	<0,05	7,79
Veľká Lomnica sieť MŠ	1,2	3,3	0,040	<0,010	<0,05	7,72
Vlkova sieť Levkovce	1,6	4,5	0,019	<0,010	<0,05	7,68
Vlkova sieť MŠ	1,5	4,7	<0,010	<0,010	<0,05	7,65
Vrbov sieť Základ. škola	1,5	3,5	0,021	<0,010	<0,05	7,54
Vrbov vodojem	1,6	4,2	0,065	<0,010	0,09	7,83
Žakovce sieť Obecný úrad	1,0	2,2	0,036	<0,010	<0,05	7,73