



## Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrđ mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Bijacovce - sieť - SOU		3,8	3,2	<0,010	<0,010	0,10	7,26
Bijacovce sieť- Obec.úrad		3,6	4,3	0,020	0,018	0,16	7,57
Bijacovce vodojem		3,6	4,6	0,023	<0,010	<0,05	7,65
Brutovce sieť- Obec. úrad		1,7	6,9	0,054	0,037	<0,05	7,77
Dlhé Stráže MŠ		3,5	11,3	0,014	<0,010	<0,05	7,73
Dlhé Stráže sieť -Potraviny		3,2	8,4	0,066	0,011	<0,05	7,54
Dlhé Stráže vodojem		3,9	1,7	0,021	<0,010	<0,05	7,62
Doľany - sieť - obecný úrad		3,6	5,1	<0,010	0,013	<0,05	7,66
Doľany vodojem		3,4	5,6	0,043	<0,010	<0,05	7,51
Kurimany sieť OÚ		1,3	4,3	0,043	0,000	<0,05	7,71
Levoča - sieť - sídl. Pri prameni potraviny		1,4	4,8	0,028	<0,010	0,09	7,83
Levoča - Mariánska hora -VDJ 6 m3		2,2	5,4	0,2	0,047	0,25	8,83
Levoča - Železničný riadok 31,BILLA		1,6	6,3	0,058	<0,010	<0,05	7,85
Levoča nový vodojem		1,4	6,8	0,045	<0,010	<0,05	7,82
Levoča sieť z prameňov		2,0	4,7	0,055	0,011	0,07	7,84
Levoča starý vodojem		2,0	7,1	0,021	<0,010	<0,05	7,50
Levoča vyrovn.vodojem		1,1	4,4	0,043	<0,010	<0,05	7,69
Levočská dolina-vodojem		1,7	8,3	0,052	0,015	<0,05	7,79
Levočské Lúky sieť potraviny		1,5	4,9	<0,010	<0,010	<0,05	7,99
Lúčka - sieť č.d.5		3,1	3,4	0,044	0,022	0,8	7,82
Spišská Kapitula - sieť -Bohoslov.fakult		3,0	4,8	0,033	0,014	0,06	7,66
Spišské Podhradie - sieť Potraviny námestie		1,7	9,3	0,020	0,021	<0,05	7,93
Spišské Podhradie- sieť Sociálny ústav		1,6	9,6	0,024	<0,010	<0,05	7,87
Spišské Podhradie vodojem Pod hradom		1,6	5,9	0,018	<0,010	<0,05	7,93
Spišské Podhradie-sieť MÚ		1,5	5,6	0,017	<0,010	<0,05	7,82
Spišský Štvrtok sieť OcÚ		1,6	5,5	0,021	<0,010	<0,05	8,05
Spišský Štvrtok vodojem		1,5	6,4	<0,010	0,023	<0,05	7,87
Závada sieť- č.d. 72		1,8	3,7	0,23	0,040	<0,05	7,52
Závada vodojem		2,3	4,4	0,11	0,037	0,06	7,69