



## Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrđ mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Podbanské sieť hydrant		0,24	1,2	0,20	<0,010	0,07	8,36
Podbanské sieť stredisko Polesie		0,29	1,3	0,071	<0,010	<0,05	8,12
Podbanské voda ÚV upravena		0,27	1,1	0,22	<0,010	0,09	8,25