



Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Batizovce sieť Ocu		0,14	1,2	<0,010	<0,010	0,08	7,02
Gánovce sieť ZŠ		1,6	4,8	0,016	<0,010	0,06	7,67
Gerlachov sieť Obec.úrad		0,65	7,2	0,023	0,020	0,08	6,93
Gerlachov sieť Potraviny		0,66	5,4	0,028	<0,010	0,07	6,66
Gerlachov vodojem starý 50 m3		0,66	6,8	0,037	<0,010	0,13	7,00
Hozelec sieť Materská škola		1,6	1,7	<0,010	<0,010	0,08	7,80
Hozelec vodojem		1,6	7,4	<0,010	<0,010	0,09	7,79
Hôrka - sieť		1,6	7,0	0,094	<0,010	0,06	7,89
Hôrka sieť Zákl. škola		1,5	5,9	<0,010	<0,010	<0,05	7,82
Hôrka vodojem zdr: d		1,6	7,0	0,010	<0,010	0,13	7,55
Hranovnica sieť mäsovýrobná knižka		1,2	5,3	0,015	0,014	0,07	7,66
Hranovnica sieť Zákl. škola		1,6	5,3	0,011	<0,010	<0,05	8,01
Hranovnica vodojem		1,6	2,7	<0,010	<0,010	0,10	7,49
Janovce sieť ZŠ		1,6	4,6	<0,010	<0,010	<0,05	7,46
Kravany sieť OÚ		1,6	4,8	<0,010	<0,010	0,08	7,36
L. Teplicka sieť M.Š.		1,3	3,9	0,027	<0,010	0,07	7,88
L. Teplicka sieť Ocu		1,6	4,1	0,018	<0,010	0,09	7,25
Lučivná - sieť ZŠ		0,14	1,7	0,021	<0,010	0,09	7,84
Lúčivná sieť Potraviny		0,24	2,8	<0,010	<0,010	0,07	7,67
Mengusovce sieť bytovka / 570 nap.obyvateľ		0,16	0,5	0,013	<0,010	0,09	7,06
Mengusovce vodojem nový 150 m3		0,14	1,7	<0,010	<0,010	0,14	7,02
Mengusovce vodojem starý 150 m3		0,14	1,6	<0,010	<0,010	0,13	7,05
Mlynica sieť OÚ		0,31	1,8	0,041	<0,010	0,07	7,73
Nová Lesna sieť Matr. škola		0,31	3,1	0,027	<0,010	0,08	7,35
Popr. Pleso UV voda upravená		0,16	1,8	0,033	0,037	<0,05	7,60
Poprad - Kvetnica VDJ		1,8	5,8	<0,010	<0,010	0,08	7,86
Poprad - Spišská Sobota Potraviny Fresh		1,5	4,4	0,028	0,012	0,06	7,85
Poprad - Stráže sieť Pohostinstvo		1,1	3,8	0,055	0,010	<0,05	8,00
Poprad - Veľka sieť Veľký zámoček rešt.		1,8	6,9	0,021	<0,010	<0,05	7,74
Poprad - Veľka vodojem 2x700		1,5	7,6	<0,010	<0,010	0,09	7,76
Poprad Kalion vodojem 750 m3		1,6	3,1	<0,010	<0,010	0,09	7,62
Poprad Matejovce sieť ČOV dielňa šatne		1,6	4,2	<0,010	0,015	<0,05	7,72
Poprad sieť Juh Výkrik ANES		1,6	6,9	0,020	<0,010	<0,05	7,68
Poprad sieť Juh ZŠ, ul. Jarná (H)		1,1	2,6	0,043	<0,010	<0,05	8,01
Poprad sieť PVPS, Stredisko JUH		1,6	4,3	<0,010	<0,010	<0,05	7,70
Poprad sieť RÚNZ		1,9	5,3	<0,010	<0,010	0,05	7,82
Poprad sieť Tatrakon		1,5	6,2	<0,010	<0,010	<0,05	7,79
Smokovec Dolný sieť Pod Lesom ZŠ		0,17	3,0	0,21	0,011	<0,05	7,31



Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Smokovec Horný sieť VILA Vlasta		0,20	2,6	0,012	<0,010	<0,05	7,19
Smokovec Nový sieť Sibír Benzín.pumpa		0,15	2,7	0,020	0,011	<0,05	7,37
Smokovec Nový UV upravena		0,20	2,0	0,076	<0,010	0,11	6,99
Smokovec Starý vodojem 2x250m3 -odber		0,24	1,3	0,19	0,016	0,08	8,09
Sp. Bystré sieť MŠ s ZŠ		1,3	5,2	0,023	0,011	0,06	7,79
Sp. Bystre vodojem I. 1000 m3		1,2	4,3	0,022	<0,010	0,09	7,62
Sp. Teplica sieť OÚ		1,6	2,7	<0,010	<0,010	<0,05	7,58
Sp. Teplica vodojem Borik F-rovno		1,4	4,9	0,087	<0,010	<0,05	8,09
Spišský Štiavnik sieť MŠ		1,3	4,4	0,023	0,010	<0,05	7,83
Svit sieť Cukrárenská výroba Štútová ul. č. 270		1,7	6,6	0,027	<0,010	<0,05	7,70
Svit sieť ZŠ		1,5	5,6	0,017	<0,010	<0,05	7,93
Štôla sieť Obecný úrad		0,18	1,7	0,017	<0,010	0,10	7,71
Štôla UV nová uprav -privádz. vďj Štôla		0,18	1,7	0,012	0,023	0,17	7,33
Štrb. Pleso sieť ČOV PVPS		0,14	2,2	0,077	<0,010	<0,05	7,64
Štrb. Pleso sieť FIS hotel		0,12	2,0	0,040	<0,010	0,06	7,55
Štrb. Pleso vodojem nový 2, prepo. 2x650		0,16	2,1	0,040	<0,010	0,13	7,67
Štrb. Pleso vodojem nový 2x650 odtok		0,14	1,8	0,029	0,029	0,08	7,76
Štrba sieť Lesný Urbariat		0,40	5,4	0,11	0,018	0,08	7,64
Štrba sieť potraviny		0,38	3,2	0,044	0,023	0,07	7,63
Štrba T. UV upravena		0,32	3,0	0,069	0,014	0,14	7,76
Štrba T. vodojem UV		0,34	4,4	0,055	<0,010	0,12	7,72
Štrbské Pleso UV upr. - umývadlo (VK6)		0,12	2,1	0,012	<0,010	0,11	7,84
Šuňava Nižná sieť Obec. úrad		2,3	3,3	0,013	0,013	0,06	7,53
Šuňava Nižná vodojem 2x100		2,4	3,7	0,020	<0,010	0,08	7,54
Šuňava Vyšná sieť r.d.28		2,1	2,9	<0,010	<0,010	0,09	7,75
Šuňava Vyšná sieť OÚ		2,2	4,3	<0,010	<0,010	0,08	7,82
Šuňava Vyšná sieť Zakl. škola		2,4	4,9	<0,010	<0,010	0,07	7,73
Šuňava Vyšná vďj nový 2x50		2,4	4,5	<0,010	<0,010	0,12	7,74
Švabovce sieť rešt. Družstevný klub		1,5	3,6	0,030	<0,010	0,06	7,91
T. Javorina Čerpacia stanica Ždiar		0,98	1,9	<0,010	<0,010	0,22	7,84
T. Javorina sieť č.d. 21 PVPS 129 nap.obyvateľov		1,0	2,2	0,045	0,011	0,19	7,64
T. Javorina UV upravena		0,87	2,0	<0,010	<0,010	0,3	7,71
T. Kotlina sieť Pohostinstvo		2,7	1,9	0,25	0,028	<0,05	8,13
T. Lesna UV upravena voda		0,14	2,1	0,084	0,011	0,3	7,34
T. Lomnica sieť SINTRA		0,25	5,9	0,14	<0,010	<0,05	6,99
T. Lomnica vodojem I. zapadny stary		0,28	5,7	0,041	<0,010	0,12	6,82
T. Lomnica vodojem vych. 2x60 Grand		0,30	6,5	0,14	0,024	0,08	6,83
Tatranská Lomnica sieť - hydrant pri evanj.kostole (z		0,20	4,0	0,012	<0,010	0,07	7,64



Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l -	NO3 mg/l 50,0	Fe mg/l 0,20	Mn mg/l 0,050	Cl2 mg/l 0,3	pH - 6,50 - 9,50
Tatranská Lomnica sieť hotel Lomnica		0,20	4,4	0,011	<0,010	<0,05	6,73
Tatranská Lomnica sieť sídl.Potraviny		0,30	5,8	0,082	<0,010	<0,05	7,74
Tatranské Matliare sieť bytovka		0,21	5,0	0,024	<0,010	0,06	6,91
Tatranské Matliare ÚV upravená		0,20	3,9	0,037	0,022	0,10	6,98
Tatranské Matliare vodojem 150 m3		0,22	6,1	<0,010	<0,010	0,10	7,03
Veľký Slavkov sieť MŠ		0,30	2,6	0,039	0,018	0,08	8,01
Vernár sieť Obecný úrad		2,3	6,1	0,043	<0,010	<0,05	7,91
Vernár sieť Bistro		2,3	6,3	0,017	<0,010	<0,05	7,80
Vernár sieť MŠ		2,3	4,2	0,020	<0,010	<0,05	7,86
Vikartovce sieť ZŠ,1432 nap.obyv. zdr;d		1,6	5,1	0,027	<0,010	0,08	7,94
Vikartovce vodoj. prer.400 L.T		1,7	6,6	<0,010	<0,010	0,09	7,89
Ždiar sieť potraviny ABC (vdj.II)		0,98	1,6	<0,010	<0,010	0,10	7,96
Ždiar sieť Strednica		0,85	2,2	<0,010	<0,010	0,18	7,67
Žiak. Polana UV upravená		0,26	2,4	0,024	0,011	0,10	7,25