



Kvalita vody

Za obdobie 1.7.2020 - 31.12.2020

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Forbasy sieť Materská škola		1,2	3,3	0,054	0,014	0,13	7,94
Chmeľnica sieť Obecný úrad		0,92	7,0	0,11	<0,010	<0,05	7,70
Jakubany sieť Základná škola		1,1	5,2	0,015	<0,010	0,19	7,50
Jarabina sieť Obecný úrad		1,9	3,8	0,031	<0,010	0,09	7,82
Jarabina sieť Základná škola		2,0	5,8	0,029	<0,010	0,09	7,81
Kamienka sieť Obecný úrad		1,1	5,0	0,24	0,011	<0,05	7,71
Legnava sieť OcÚ		1,8	3,7	0,073	<0,010	<0,05	7,75
Legnava vodojem		1,7	3,4	0,059	<0,010	<0,05	7,88
Lesnica sieť Chata Pieniny		2,5	3,9	<0,010	<0,010	0,08	7,80
Lesnica vodojem		2,8	1,5	0,027	<0,010	0,09	7,95
Lomnička sieť SOU		1,6	3,0	0,13	<0,010	<0,05	7,90
Malý Lipník sieť č.d. 183		1,7	2,9	0,2	0,057	<0,05	7,69
Malý Lipník sieť Obecný úrad		1,7	4,3	0,2	0,016	<0,05	7,87
Mníšek nad Popradom Kače sieť r.d. č. 30		1,6	5,1	0,029	<0,010	0,12	7,94
Mníšek nad Popradom Kače sieť r.d. č.72 p. Dulák		1,6	7,4	0,022	0,010	0,11	7,79
Mníšek nad Popradom Kače vodojem		1,7	3,4	0,039	<0,010	0,20	8,02
N. Ľubovňa sieť Základná škola		1,1	4,6	0,19	0,028	0,09	7,51
Orlov sieť Obecný Úrad		2,1	3,4	0,031	<0,010	<0,05	7,82
Orlov sieť Potraviny		2,0	1,5	0,043	<0,010	0,07	7,76
Orlov vodojem		1,9	3,7	0,11	0,015	0,10	7,60
Plavnica vodojem		1,1	4,0	0,088	<0,010	0,08	7,76
Podolínec sieť Materská škola K		2,3	1,3	0,028	<0,010	<0,05	7,83
Podolínec sieť Mestský úrad		1,7	2,3	0,12	0,015	0,07	7,68
Podolínec sieť Zdravotné stredisko		2,3	1,1	0,20	<0,010	<0,05	7,85
Ruská Voľa sieť Potraviny p.Gmitrová		2,4	4,2	0,2	<0,010	0,09	7,70
Ruská Voľa vodojem		2,4	2,2	0,078	<0,010	0,16	7,73
Stará Ľubovňa sieť MKEM s.r.o. Továrenská 15		1,2	4,2	0,11	<0,010	<0,05	7,60
Stará Ľubovňa sieť PVPS a.s.		1,1	3,8	0,80	0,029	0,07	7,53
Stará Ľubovňa sieť Reštaurácia Izabela		1,5	4,8	0,10	<0,010	<0,05	7,65
Stará Ľubovňa vodojem č.1 /nový/		1,4	1,9	0,045	<0,010	<0,05	7,90
Stará Ľubovňa vodojem č.2 /starý/		1,2	4,5	0,048	<0,010	0,09	7,82
Starina sieť OcÚ		2,0	4,7	0,20	<0,010	<0,05	7,83
Starina vodojem		1,9	3,3	0,22	<0,010	0,09	7,82
Šambron sieť č.d. 146 (Jarničík, úváz.)		1,3	3,7	0,2	0,011	0,07	7,60
Šarisské Jastrabie sieť Obecný Úrad		2,6	2,1	<0,010	<0,010	<0,05	7,71
Šarisské Jastrabie sieť Potraviny COOP		2,6	5,0	0,045	<0,010	0,07	7,62
Šarisské Jastrabie vodojem		2,5	2,9	0,017	<0,010	0,09	7,60
Veľká Lesná sieť p.Irhová rod. dom č.88		2,0	2,1	0,092	<0,010	<0,05	7,80



Kvalita vody

Za obdobie 1.7.2020 - 31.12.2020

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Veľký Lipník sieť Materská škola	2,9	3,6	<0,010	<0,010	<0,05	7,80
Veľký Lipník sieť p.Neupauer rod. dom č.323	2,5	3,9	0,016	<0,010	<0,05	7,82
Veľký Lipník vodojem	3,0	2,0	0,049	<0,010	0,09	7,81
Vyšné Ružbachy sieť Obecný úrad	2,0	7,4	0,018	<0,010	<0,05	7,82
Vyšné Ružbachy vodojem	2,1	8,8	0,032	<0,010	<0,05	7,86