



Kvalita vody v okrese Poprad za 2. polrok 2018

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Batizovce sieť ZŠ		0,20	1,6	0,011	<0,010	0,08	7,40
Batizovce vodojem		0,12	0,7	0,019	<0,010	0,09	6,80
Gánovce sieť ZŠ		1,6	5,6	0,037	<0,010	<0,05	7,73
Gánovce vodojem		1,3	4,6	0,052	<0,010	<0,05	8,02
Gerlachov sieť Obec.úrad		0,59	2,7	0,012	<0,010	0,08	6,58
Gerlachov sieť Potraviny		0,62	4,2	0,051	<0,010	0,09	6,70
Gerlachov vodojem nový 2x150		0,70	5,5	0,053	<0,010	<0,05	6,25
Gerlachov vodojem starý 50 m3		0,68	5,1	0,015	0,013	0,10	6,46
Hozelec sieť Materská škola		1,7	5,7	<0,010	<0,010	0,07	7,86
Hozelec sieť Pohostinstvo u Mariky		1,3	3,1	0,011	0,011	0,08	7,95
Hôrka sieť Zákl. škola		1,7	3,9	0,023	<0,010	0,07	7,93
Hranovnica sieť Zákl. škola		1,7	5,9	<0,010	0,015	0,07	8,00
Hranovnica vodojem 400 m3 parvá komora		1,7	5,0	<0,010	0,015	0,09	7,93
Janovce sieť ZŠ		1,6	5,7	0,20	<0,010	<0,05	7,93
Kravany sieť ZŠ		1,6	4,3	0,010	0,012	0,09	7,78
L. Teplicka sieť ZŠ		1,5	2,6	<0,010	0,014	0,08	7,85
L. Teplička sieť PVPS výtokový stojan		1,7	3,3	0,031	<0,010	0,08	7,82
Lúčivná sieť Potraviny		0,16	1,1	0,011	<0,010	0,11	7,01
Lúčivná vodojem		0,12	0,9	<0,010	0,010	0,11	6,77
Mengusovce sieť bytovka / 570 nap.obyvateľ		0,16	1,7	0,077	<0,010	0,09	6,91
Mlynica sieť OÚ		0,22	2,8	<0,010	<0,010	<0,05	7,54
Mlynica vodojem		0,30	4,3	0,030	0,031	<0,05	7,40
Nová Lesna sieť Matr. škola		0,24	2,7	<0,010	<0,010	0,08	7,34
Popr. Pleso UV voda upravena		0,15	1,5	0,020	<0,010	0,22	7,47
Poprad - Spišská Sobota sieť Gama		2,0	5,4	<0,010	<0,010	<0,05	7,74
Poprad - Stráže sieť Pohostinstvo		1,6	4,7	0,034	<0,010	<0,05	7,78
Poprad - Veľká sieť UNIMET		1,7	4,2	<0,010	<0,010	<0,05	7,72
Poprad - Veľka vodojem 2x700		2,1	4,7	0,033	<0,010	0,08	7,69
Poprad Kalion vodojem 750 m3		1,8	4,7	0,043	<0,010	<0,05	7,83
Poprad Matejovce sieť ČOV dielňa šatne		1,5	3,7	0,013	0,013	<0,05	7,86
Poprad sieť Juh Výkrik ANES		1,4	2,9	0,017	0,011	<0,05	7,95
Poprad sieť Juh ZŠ, ul. Jarná (H)		1,6	3,7	<0,010	0,010	<0,05	7,91
Poprad sieť RÚNZ		1,8	5,3	0,048	<0,010	<0,05	7,93
Poprad sieť str. PVPS laboratórium		1,6	3,0	<0,010	0,016	<0,05	7,77
Poprad sieť Tatrakon		1,7	3,7	<0,010	<0,010	<0,05	7,80
Poprad sieť ul. Huszova č. 4 Hasičský záchraný zbor SR		1,9	4,9	0,037	<0,010	<0,05	7,87
Poprad Západ sieť Limba Pizzeria		1,6	3,8	0,040	0,015	<0,05	7,88
Smokovec Dolný sieť Pod Lesom ZŠ		0,16	4,2	0,014	0,010	<0,05	7,16



Kvalita vody v okrese Poprad za 2. polrok 2018

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
Smokovec Dolný sieť ZS Pod lesom		0,18	1,9	0,11	<0,010	<0,05	7,15
Smokovec Dolný vodojem 2x100		0,14	2,4	<0,010	<0,010	<0,05	6,99
Smokovec Horný sieť Hotelová akadémia		0,15	1,9	0,26	0,016	0,06	7,16
Smokovec Horný vodojem Partizan100		0,14	2,7	0,022	<0,010	<0,05	7,12
Smokovec Horný vodojem Poľana		0,14	2,4	0,012	<0,010	<0,05	6,97
Smokovec Nový sieť Sibír Benzín.pumpa		0,14	2,8	0,011	<0,010	<0,05	6,64
Smokovec Starý sieť Espresso		0,15	1,9	0,27	0,012	<0,05	7,45
Smokovec Starý sieť Koliba Kamzík		0,15	3,3	0,023	<0,010	0,07	7,14
Smokovec Starý vodojem 2 x 250 m3		0,17	2,1	0,17	<0,010	0,09	7,30
Sp. Bystré sieť MŠ s ZŠ		1,6	3,7	0,12	<0,010	0,05	7,87
Sp. Teplica sieť OÚ		1,6	2,8	0,046	<0,010	<0,05	7,93
Sp. Teplica vodojem Borik F-rovno		1,6	2,5	1,1	0,036	<0,05	7,86
Spišský Štiavnik sieť MŠ		1,5	4,2	0,072	<0,010	<0,05	7,91
Svit Podskalka vodojem 2x400		1,3	3,9	0,033	<0,010	<0,05	8,02
Svit sieť Cukrárenská výroba Štútová ul. č. 270		1,6	4,4	0,060	<0,010	<0,05	8,19
Svit vodojem 800 m3		1,3	1,8	0,011	0,029	<0,05	8,00
Štôla sieť Obecný úrad		0,17	1,8	0,049	<0,010	0,14	6,83
Štôla UV nová uprav -privádz. vdj Štôla		0,16	1,1	0,033	<0,010	0,18	6,88
Štrb. Pleso sieť ČOV PVPS		0,16	1,6	0,094	0,010	<0,05	7,29
Štrb. Pleso sieť FIS hotel		0,15	1,3	0,065	0,012	0,07	7,36
Štrb. Pleso vodojem nový 2, prepo. 2x650		0,14	1,5	0,029	0,031	0,3	7,33
Štrba sieť Lesný Urbariat		0,36	4,1	0,016	<0,010	0,09	7,48
Štrba sieť MŠ		0,36	2,3	0,10	<0,010	0,07	7,46
Štrba T. sieť Meander		0,32	3,3	0,044	<0,010	0,09	7,01
Štrba T. UV upravena		0,35	2,8	0,046	<0,010	0,12	7,32
Štrba vodojem č. 2 obec		0,36	3,3	0,027	<0,010	0,29	7,43
Šuňava Nižná sieť Obec. úrad		2,3	3,3	0,11	0,011	<0,05	7,80
Šuňava Vyšná sieť ZŠ		2,3	4,4	0,015	<0,010	0,08	7,76
Švabovce sieť Základ. škola		1,7	4,1	<0,010	<0,010	<0,05	7,89
T. Javorina Čerpacia stanica Ždiar		1,1	1,6	0,015	<0,010	0,29	8,02
T. Javorina sieť č.d. 21 PVPS 129 nap.obyvateľov		0,78	2,2	0,062	<0,010	0,19	8,07
T. Javorina UV upravena		1,0	2,0	<0,010	<0,010	0,4	8,09
T. Kotlina sieť Lieč. dom		2,6	1,5	0,37	<0,010	<0,05	7,97
T. Kotlina vodojem 100 m3		2,6	2,5	0,12	<0,010	<0,05	7,84
T. Lesna UV upravena voda		0,13	1,4	0,026	<0,010	0,30	7,12
T. Lomnica sieť pod traťou Lavína n.ob.1672		0,34	7,9	0,016	<0,010	<0,05	6,64
T. Lomnica sieť SINTRA		0,32	5,1	0,030	<0,010	<0,05	6,70
T. Lomnica sieť Uran nad traťou		0,31	7,0	0,018	<0,010	0,06	6,60
T. Lomnica vodojem I. zapadny stary		0,36	3,0	0,077	<0,010	0,08	6,59



Kvalita vody v okrese Poprad za 2. polrok 2018

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrđ mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	0,050	0,3	6,50 - 9,50
T. Lomnica vodojem vych. 2x60 Grand		0,16	5,9	0,057	0,010	0,07	7,43
Tatranské Matliare sieť bytovka		0,34	6,8	0,016	<0,010	<0,05	7,37
Tatranské Matliare ÚV upravená		0,28	4,6	0,022	<0,010	0,09	6,97
Veľký Slavkov sieť č.d.256		0,20	2,4	0,053	<0,010	0,09	7,42
Vernár sieť Obecný úrad		2,2	3,5	0,20	0,015	<0,05	7,67
Vernár sieť Bistro		2,6	4,4	0,087	<0,010	<0,05	7,77
Vikartovce sieť ZŠ,1432 nap.obyv. zdr;d		1,7	5,0	<0,010	<0,010	<0,05	7,90
Vikartovce vodoj. prer.400 L.T		1,7	3,8	<0,010	<0,010	0,13	7,94
Ždiar sieť potraviny Sintra		0,92	2,5	0,043	<0,010	0,15	8,11
Ždiar sieť Strednica		0,88	1,8	0,047	<0,010	0,22	8,05
Ždiar vodojem II		1,0	2,0	0,14	<0,010	0,19	8,01
Ždiar vodojem I		1,0	1,7	0,20	<0,010	0,21	8,03
Žiak. Polana UV upravená		0,19	3,9	0,11	<0,010	0,08	7,08