



## Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2022 - 30.6.2022

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrđ mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn ug/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	-	0,30	6,50 - 9,50
Batizovce sieť OčÚ		0,18	1,6	0,014	<10,00	<0,05	7,93
Gánovce sieť ZŠ		1,6	4,0	<0,010	<10,00	0,06	7,84
Gerlachov sieť Potraviny		0,57	4,5	<0,010	<10,00	0,08	6,93
Gerlachov sieť Zák.škola		0,62	2,9	0,017	<10,00	0,08	6,79
Hozelec sieť Materská škola		1,6	5,6	<0,010	<10,00	0,07	7,84
Hozelec-vodojem		1,0	2,2	<0,010	<10,00	<0,05	7,89
Hôrka sieť č.d. 131 p. Miškovič		1,6	4,1	<0,010	<10,00	<0,05	8,01
Hôrka sieť Zákł. škola		1,4	7,2	0,015	<10,00	<0,05	8,11
Hôrka vodojem zdr: d		1,5	4,8	0,052	<10,00	0,08	8,00
Hranovnica sieť mäsovýrobná Knižka		1,4	4,6	0,035	<10,00	<0,05	8,05
Hranovnica sieť Zákł. škola		1,5	4,9	0,011	<10,00	0,07	7,99
Hranovnica sieťč ČOV		1,5	4,0	<0,010	<10,00	<0,05	7,90
Hranovnica vodojem 400 m3 parvá komora		1,4	3,6	0,020	<10,00	0,09	7,97
Janovce sieť ZŠ		1,6	3,9	0,017	<10,00	<0,05	7,90
Janovce vodojem		1,5	3,9	0,023	<10,00	0,07	7,97
Kravany sieť ZŠ		1,6	4,3	0,018	<10,00	<0,05	7,94
L. Teplicka sieť M.Š.		1,6	4,6	0,013	<10,00	0,09	7,89
L. Teplicka sieť OčÚ		1,1	4,3	0,018	<10,00	0,09	8,00
Lučivná - sieť ZŠ		0,18	<0,5	<0,010	<10,00	0,08	7,10
Mengusovce sieť bytovka p.Silný		0,16	1,6	0,011	<10,00	0,08	7,08
Mengusovce vodojem nový 150 m3		0,16	1,2	0,018	<10,00	0,09	7,24
Mengusovce vodojem starý 150 m3		0,16	1,2	0,017	<10,00	0,08	7,22
Mlynica sieť č.d.12		0,24	0,7	<0,010	<10,00	0,07	7,40
Mlynica sieť OÚ		0,24	3,8	<0,010	<10,00	<0,05	7,60
Mlynica vodojem		0,25	2,1	0,033	<10,00	0,07	7,64
Nová Lesna sieť Matr. škola		0,24	2,4	0,015	<10,00	0,08	7,46
Popr. Pleso UV voda upravena		0,15	1,6	0,013	<10,00	<0,05	7,38
Poprad - Kvetnica VDĽ		1,4	3,6	0,027	<10,00	0,08	7,93
Poprad - Spišská Sobota sieť Gama		1,1	4,6	0,028	<10,00	0,06	7,76
Poprad - Stráže sieť Námestie		1,0	3,1	0,030	<10,00	<0,05	8,04
Poprad - Veľka sieť Veľký zámoček rešt.		2,0	4,5	0,012	<10,00	<0,05	7,76
Poprad - Veľka vodojem 2x700		2,0	5,6	<0,010	<10,00	0,09	7,80
Poprad Kalion vodojem 750 m3		1,6	5,8	0,027	<10,00	0,09	7,78
Poprad Matejovce sieť ČOV dieľňa šatne		1,5	4,3	0,030	<10,00	<0,05	7,94
Poprad mesto - Kalion sieť MU		1,6	7,8	<0,010	31,00	<0,05	7,98
Poprad sieť Juh Výkrik ANES		1,6	4,8	<0,010	<10,00	<0,05	8,09
Poprad sieť Juh ZŠ, ul. Jarná (H)		1,0	2,6	<0,010	<10,00	<0,05	8,03



## Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2022 - 30.6.2022

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn ug/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	-	0,30	6,50 - 9,50
Poprad sieť RUNZ		1,4	2,6	0,025	<10,00	<0,05	7,91
Poprad sieť str. PVPS laboratórium		2,1	4,4	0,011	<10,00	<0,05	7,64
Smokovec Dolný sieť Pod Lesom ZŠ		0,12	3,1	0,018	<10,00	<0,05	7,06
Smokovec Horný sieť VILA Vlasta		0,12	3,2	0,023	<10,00	<0,05	7,14
Smokovec Nový sieť Sibír Benzín.pumpa		0,13	2,7	0,021	12,67	<0,05	7,00
Smokovec Starý sieť GRAND Hotel		0,18	2,2	0,16	15,33	0,05	7,21
Smokovec Starý vodojem 2 x 250 m3		0,12	2,6	0,020	<10,00	<0,05	7,01
Sp. Bystre sieť Mater. škola		1,5	4,5	0,022	12,00	<0,05	7,96
Sp. Bystre vodojem I. 1000 m3		1,4	4,7	0,058	<10,00	0,08	7,98
Sp. Teplica sieť OÚ		1,4	4,3	0,014	<10,00	0,06	8,02
Sp. Teplica vodojem Borik F-rovno		0,98	2,5	0,048	15,00	<0,05	8,01
Spišský Štiavnik sieť MŠ		1,4	5,1	0,017	14,00	<0,05	8,09
Svit sieť Cukrárenská výroba Štútová ul. č. 270		1,6	4,3	0,062	<10,00	<0,05	7,96
Svit sieť ZŠ		1,4	4,4	0,027	15,00	<0,05	7,95
Štôla sieť Obecný úrad		0,12	1,4	0,030	22,50	0,08	7,04
Štôla UV nová uprav -privádz. vdj Štôla		0,16	1,3	0,021	<10,00	0,13	7,57
Štrb. Pleso sieť ČOV PVPS		0,10	1,1	0,037	16,00	<0,05	7,36
Štrb. Pleso sieť FIS hotel		0,10	1,1	0,021	<10,00	0,08	7,28
Štrb. Pleso vodojem nový 2x650 odtok		0,12	1,0	0,020	<10,00	0,09	7,75
Štrba sieť Lesný Urbariat		0,54	3,7	0,073	<10,00	0,07	7,24
Štrba sieť MŠ		0,38	4,5	0,084	<10,00	0,08	7,24
Štrba T. sieť obec		0,29	2,7	0,40	29,00	0,09	7,14
Štrba T. UV upravena		0,32	3,3	0,26	19,00	0,11	7,24
Štrbské Pleso ÚV upr. - umývadlo (VK6)		0,13	1,2	0,021	10,67	0,11	7,12
Šuňava Nižná sieť Obec. úrad		2,3	1,4	0,042	<10,00	0,06	7,83
Šuňava Nižná vodojem 2x100		2,3	2,0	<0,010	<10,00	0,10	7,87
Šuňava Vyšná sieť ZŠ		2,4	3,3	0,014	<10,00	0,08	7,82
Šuňava Vyšná vdj nový 2x50		2,3	2,3	0,014	<10,00	0,08	7,85
Švábovce sieť Pohostinstvo		1,0	2,9	<0,010	<10,00	<0,05	7,93
Švábovce sieť Základ. škola		1,6	6,5	<0,010	<10,00	<0,05	7,84
T. Javorina Čerpacia stanica Ždiar		1,0	1,5	0,012	<10,00	0,23	8,11
T. Javorina sieť č.d. 21 PVPS 129 nap.obyvateľov		0,96	1,1	0,053	<10,00	0,15	8,17
T. Javorina UV upravena		0,96	1,7	0,016	<10,00	0,23	8,13
T. Kotlina sieť Pohostinstvo		2,7	2,4	0,015	<10,00	<0,05	7,91
T. Lesná UV upravena voda		0,12	1,4	0,031	20,75	0,26	7,35
T. Lomnica sieť SINTRA		0,31	5,0	0,080	13,67	<0,05	6,56
T. Lomnica vdj nový 100 m3		0,34	5,7	0,010	<10,00	0,09	6,53



## Kvalita vody

Za obdobie 1.1.2022 - 30.6.2022

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov OM	Názov ukazovateľa Merná jednotka Limit	celk.tvrd mmol/l	NO3 mg/l	Fe mg/l	Mn ug/l	Cl2 mg/l	pH -
		-	50,0	0,20	-	0,30	6,50 - 9,50
T. Lomnica vodojem I. zapadny stary		0,34	4,6	0,17	19,00	0,09	6,80
T. Lomnica vodojem vych. 2x60 Grand		0,18	2,1	0,033	<10,00	<0,05	6,77
T. Matliare - sieť		0,20	2,7	<0,010	50,00	0,08	6,75
Tatranská Lesná č.d.9, sieť Penzión Lesná		0,11	1,7	<0,010	21,50	0,09	7,19
Tatranská Lomnica sieť hotel Lomnica		0,32	6,0	0,091	13,00	<0,05	6,63
Tatranské Matliare sieť bytovka		0,24	2,2	0,095	<10,00	0,07	6,67
Tatranské Matliare ÚV upravená		0,17	3,4	<0,010	14,00	0,09	6,78
Tatranské Matliare vodojem 150 m3		0,17	2,7	<0,010	20,00	0,08	6,72
Veľký Slavkov sieť MŠ		0,22	1,6	0,010	<10,00	<0,05	7,80
Veľký Slavkov sieť č.d.256		0,21	2,5	0,012	15,00	0,06	7,18
Vernár sieť MŠ		2,1	3,9	0,20	<10,00	<0,05	7,77
Vernár sieť ZŠ		2,3	4,0	0,017	<10,00	<0,05	7,88
Vikartovce sieť ZŠ,1432 nap.obyv. zdr;d		1,3	4,1	<0,010	<10,00	0,07	7,95
Vikartovce vodoj. prer.400 L.T		1,3	4,5	<0,010	<10,00	0,07	8,13
Ždiar - Antošovský vrch - č. 637		0,90	2,2	0,20	<10,00	0,05	8,12
Ždiar - sieť hotel Bachledka		0,94	1,7	0,031	<10,00	0,08	8,21
Ždiar Antošovský vrch č.765 (Belianska chata Doyle)		0,90	2,9	0,19	<10,00	0,05	8,02
Ždiar Blaščacká dolina sieť č. 75		0,94	0,8	<0,010	<10,00	<0,05	8,24
Ždiar sieť potraviny ABC (vdj.II)		1,0	1,5	<0,010	<10,00	0,09	8,10
Ždiar sieť Strednica		0,96	1,2	0,027	<10,00	0,10	8,16