



Prehľad závadnosti vzoriek

Zásobovaná oblasť
Rešov
Za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 5

0%

Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 144

0%

Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
Escherichia c.	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	5	0,0		0
Koliformné bakt.	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	5	0,0		0
Črevné enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	3	0,0		0
enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	2	0,0		0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	3	72	19	0	5	0,0		200
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	1	36	8	0	5	0,0		50
živé organizmy	jedinca/ml	0	0	0	0	5	0,0		0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedinca/ml	0	0	0	0	5	0,0		0
Mikromycéty	jedinca/ml	0	0	0	0	5	0,0		0
mŕtve organizmy	jedinca/ml	0	0	0	0	5	0,0		30
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0	1	0	0	5	0,0		10
abioseston	pokryv.p. v %	2	4	3	0	5	0,0		10
dusičnany	mg/l	1,2	1,5	1,3	0	5	0,0		50,0
dusitany	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	0	5	0,0		0,50
absorbancia	-	0,012	0,030	0,018	0	5	0,0		0,080
amónne ióny	mg/l	<0,020	0,056	0,031	0	5	0,0		0,50
farba	mgPt/l	5	5	5	0	5	0,0		15
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	0,77	0,58	0	5	0,0		3,0
reakcia vody	-	7,65	8,33	8,04	0	5	0,0	6,50	9,50
teplota vody	°C	5,5	15,5	10,7	0	5	0,0		
zákal	ZF	<1,0	<1,0	<1,0	0	5	0,0		5,0
pach	-	0	0	0	0	5	0,0		
železo	mg/l	0,068	0,20	0,13	0	5	0,0		0,20
vodivosť	mS/m	33,4	36,7	34,3	0	5	0,0		125
horčík	mg/l	11,7	15,6	13,4	0	5	0,0		
vápnik	mg/l	56,1	62,5	58,0	0	5	0,0		
vápnik a horčík	mmol/l	1,9	2,2	2,0	0	5	0,0		
Mangán	ug/l	<10,00	14,00	11,20	0	5	0,0		50,00
Bromičnany IC	ug/l	<5,00	<5,00	<5,00	0	3	0,0		10,00
Chloritany IC	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0	3	0,0		0,25
Chlorečnany IC	mg/l	0,045	0,065	0,053	0	3	0,0		0,250