Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Žakarovce
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 291 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
Escherichia c.	KTJ v 100 ml	NMH	0	0	0	0	8	0,0		0
Koliformné bakt.	KTJ v 100 ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Črevné enterokoky	KTJ v 100 ml	NMH	0	0	0	0	8	0,0		0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	MH	7	190	34	0	8	0,0		200
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	MH	2	49	10	0	8	0,0		50
živé organizmy	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Mikromycéty	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
mŕtve organizmy	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		30
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	MH	0	0	0	0	8	0,0		10
abioseston	pokryv.p. v %	MH	1	3	2	0	8	0,0		10
dusičnany	mg/l	NMH	1,4	6,0	3,2	0	8	0,0		50,0
dusitany	mg/l	NMH	<0,005	0,005	0,005	0	8	0,0		0,50
absorbancia	-	MH	0,020	0,046	0,034	0	8	0,0		0,080
amónne ióny	mg/l	MH	<0,020	0,054	0,025	0	8	0,0		0,50
farba	mgPt/l	MH	5	5	5	0	8	0,0		15
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	MH	0,90	1,9	1,2	0	8	0,0		3,0
reakcia vody	-	MH	7,78	8,31	8,01	0	8	0,0	6,50	9,50
teplota vody	°C	OH	6,2	15,9	10,8	0	8	0,0		
zákal	ZF	MH	<1,0	2,8	1,4	0	8	0,0		5,0
pach	-		0	0	0	0	8	0,0		
Mangán	ug/l	MH	<10,00	32,00	14,75	0	8	0,0		50,00
vodivosť	mS/m	MH	11,6	23,3	19,2	0	8	0,0		125
železo	mg/l	MH	0,015	0,088	0,046	0	8	0,0		0,20
antimón	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		10,0
arzén	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		10,0
bór	mg/l	NMH	<0,050	<0,050	<0,050	0	1	0,0		1,500
chróm	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		50,0
kadmium	ug/l	NMH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		5,00
Kyanidy	ug/l	NMH	<2,00	<2,00	<2,00	0	1	0,0		50,00
Med	mg/l	MH	0,0021	0,0021	0,0021	0	1	0,0		2,0000
nikel	ug/l	NMH	<2,00	<2,00	<2,00	0	1	0,0		20,0
olovo	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		10,0
ortut	ug/l	NMH	0,120	0,120	0,120	0	1	0,0		1,000
selén	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		20,0
benzén	ug/l	NMH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		1,000

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Žakarovce
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 291 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
dichlórbenzény	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		0,300
1,2 dichloretán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		3,000
polycyklické aromat.uhlovodíky	ug/l	NMH	<0,080	<0,080	<0,080	0	1	0,0		0,100
benzo(a)pyrén	ug/l	NMH	<0,005	<0,005	<0,005	0	1	0,0		0,010
Tetrachlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		
Tetrachlóretén a trichlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		10,00
voľný chlór	mg/l	MH	<0,05	0,30	0,10	0	8	0,0		0,30
Trihalometány spolu	mg/l	NMH	<0,0050	<0,0050	<0,0050	0	1	0,0		0,1000
hliník	mg/l	MH	0,010	0,010	0,010	0	1	0,0		0,20
horčík	mg/l	OH	0,5	14,6	10,4	0	8	0,0		
vápnik	mg/l	OH	10,4	24,0	17,8	0	8	0,0		
vápnik a horčík	mmol/l	OH	0,58	1,2	0,87	0	8	0,0		5,0
draslík	mg/l	OH	0,64	0,64	0,64	0	1	0,0		10,00
chloroform	ug/l	NMH	<5,000	<5,000	<5,000	0	1	0,0		
sodík	mg/l	MH	2,16	2,16	2,16	0	1	0,0		200
celk.obj.aktivita alfa	Bq/l	OH	<0,040	<0,040	<0,040	0	1	0,0		0,100
celk.obj.aktivita beta	Bq/l	OH	<0,100	<0,100	<0,100	0	1	0,0		0,500
benzo(b)fluorantén	ug/l	NMH	<0,020	<0,020	<0,020	0	1	0,0		
benzo(k)fluorantén	ug/l	NMH	<0,020	<0,020	<0,020	0	1	0,0		
benzo(g,h,i)perylén	ug/l	NMH	<0,020	<0,020	<0,020	0	1	0,0		
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ug/l		<0,020	<0,020	<0,020	0	1	0,0		
brómdichlórmetán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
pesticídy spolu	ug/l	NMH	<0,100	<0,100	<0,100	0	1	0,0		0,500
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	OH	<5,00	<5,00	<5,00	0	1	0,0		100,0
dibromchlórmetán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
1,2 dichlórbenzén	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
1,3 dichlórbenzén	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
1,4 dichlórbenzén	ug/l	NMH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
bromoform	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
Atrazín	ug/l	NMH	<0,05	<0,05	<0,05	0	1	0,0		0,10
Metazochlór	ug/l	NMH	<0,05	<0,05	<0,05	0	1	0,0		0,10
Alachlór	ug/l	NMH	<0,05	<0,05	<0,05	0	1	0,0		0,10
Chlórpyriphos	ug/l	NMH	<0,05	<0,05	<0,05	0	1	0,0		0,10
Pendimethalin	ug/l	NMH	<0,00	<0,00	<0,00	0	1	0,0		0,10
Fluorantén	ug/l		<0,020	<0,020	<0,020	0	1	0,0		
Trichlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Žakarovce
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 291 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
Kyseliny halooctové	ug/l	NMH	<3,50	<3,50	<3,50	0	1	0,0		60,00
Fluoridy IC	mg/l	NMH	0,110	0,110	0,110	0	1	0,0		1,500
Bromičnany IC	ug/l	NMH	<5,00	<5,00	<5,00	0	8	0,0		10,00
Chloritany IC	mg/l	NMH	<0,01	0,02	0,01	0	8	0,0		0,25
Chloridy IC	mg/l	MH	1,60	1,60	1,60	0	1	0,0		250,00
Sírany IC	mg/l	MH	19,90	19,90	19,90	0	1	0,0		250,00
Nonylfenol	ug/l		<0,05	<0,05	<0,05	0	1	0,0		0,30
Bisfenol A	ug/l	MH	<0,01	<0,01	<0,01	0	1	0,0		2,50
17-beta-estradiol	ng/l		<0,80	<0,80	<0,80	0	1	0,0		1,00