Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Spišská Stará Ves
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 295 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
Escherichia c.	KTJ v 100 ml	NMH	0	0	0	0	8	0,0		0
Koliformné bakt.	KTJ v 100 ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Črevné enterokoky	KTJ v 100 ml	NMH	0	0	0	0	8	0,0		0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	MH	3	31	15	0	8	0,0		200
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	MH	1	18	7	0	8	0,0		50
živé organizmy	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
Mikromycéty	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		0
mŕtve organizmy	jedince/ml	MH	0	0	0	0	8	0,0		30
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	MH	0	0	0	0	8	0,0		10
abioseston	pokryv.p. v %	MH	1	6	3	0	8	0,0		10
dusičnany	mg/l	NMH	1,3	3,2	2,1	0	8	0,0		50,0
dusitany	mg/l	NMH	<0,005	0,010	0,006	0	8	0,0		0,50
absorbancia	-	MH	0,011	0,021	0,016	0	8	0,0		0,080
amónne ióny	mg/l	MH	<0,020	0,026	0,022	0	8	0,0		0,50
farba	mgPt/l	MH	5	5	5	0	8	0,0		15
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	MH	0,58	1,3	0,91	0	8	0,0		3,0
reakcia vody	-	MH	7,58	8,46	7,93	0	8	0,0	6,50	9,50
teplota vody	°C	OH	5,5	13,3	10,5	0	8	0,0		
zákal	ZF	MH	<1,0	1,5	1,1	0	8	0,0		5,0
pach	-		0	0	0	0	8	0,0		
Mangán	ug/l	MH	<10,00	18,00	11,50	0	8	0,0		50,00
vodivosť	mS/m	MH	48,4	53,4	50,9	0	8	0,0		125
železo	mg/l	MH	<0,010	0,079	0,044	0	8	0,0		0,20
antimón	ug/l	NMH	<1,50	<1,50	<1,50	0	1	0,0		10,0
arzén	ug/l	NMH	<1,00	<1,00	<1,00	0	1	0,0		10,0
bór	mg/l	NMH	<0,050	<0,050	<0,050	0	1	0,0		1,500
chróm	ug/l	NMH	<2,00	<2,00	<2,00	0	1	0,0		50,0
kadmium	ug/l	NMH	<0,300	<0,300	<0,300	0	1	0,0		5,00
Kyanidy	ug/l	NMH	4,00	4,00	4,00	0	1	0,0		50,00
Med	mg/l	MH	0,0300	0,0300	0,0300	0	1	0,0		2,0000
nikel	ug/l	NMH	<2,00	<2,00	<2,00	0	1	0,0		20,0
olovo	ug/l	NMH	<2,00	<2,00	<2,00	0	1	0,0		10,0
ortut	ug/l	NMH	0,200	0,200	0,200	0	1	0,0		1,000
selén	ug/l	NMH	<4,00	<4,00	<4,00	0	1	0,0		20,0
benzén	ug/l	NMH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		1,000

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Spišská Stará Ves
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 295 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
dichlórbenzény	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		0,300
1,2 dichloretán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		3,000
polycyklické aromat.uhlovodíky	ug/l	NMH	<0,006	<0,006	<0,006	0	1	0,0		0,100
benzo(a)pyrén	ug/l	NMH	<0,002	<0,002	<0,002	0	1	0,0		0,010
Tetrachlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		
Tetrachlóretén a trichlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		10,00
voľný chlór	mg/l	MH	<0,05	<0,05	<0,05	0	8	0,0		0,30
Trihalometány spolu	mg/l	NMH	<0,0050	<0,0050	<0,0050	0	1	0,0		0,1000
hliník	mg/l	MH	0,013	0,013	0,013	0	1	0,0		0,20
horčík	mg/l	OH	13,1	18,0	15,5	0	8	0,0		
vápnik	mg/l	OH	75,3	92,2	86,7	0	8	0,0		
vápnik a horčík	mmol/l	OH	2,6	2,9	2,8	0	8	0,0		5,0
draslík	mg/l	OH	<3,00	<3,00	<3,00	0	1	0,0		10,00
chloroform	ug/l	NMH	<5,000	<5,000	<5,000	0	1	0,0		
sodík	mg/l	MH	10,0	10,0	10,0	0	1	0,0		200
celk.obj.aktivita alfa	Bq/l	OH	<0,040	<0,040	<0,040	0	1	0,0		0,100
celk.obj.aktivita beta	Bq/l	OH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		0,500
benzo(b)fluorantén	ug/l	NMH	<0,004	<0,004	<0,004	0	1	0,0		
benzo(k)fluorantén	ug/l	NMH	<0,003	<0,003	<0,003	0	1	0,0		
benzo(g,h,i)perylén	ug/l	NMH	<0,004	<0,004	<0,004	0	1	0,0		
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ug/l		<0,006	<0,006	<0,006	0	1	0,0		
brómdichlórmetán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
pesticídy spolu	ug/l	NMH	<0,030	<0,030	<0,030	0	1	0,0		0,500
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	OH	<10,0	<10,0	<10,0	0	1	0,0		100,0
dibromchlórmetán	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
1,2 dichlórbenzén	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
1,3 dichlórbenzén	ug/l	MH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
1,4 dichlórbenzén	ug/l	NMH	<0,200	<0,200	<0,200	0	1	0,0		
bromoform	ug/l	NMH	<0,600	<0,600	<0,600	0	1	0,0		
Atrazín	ug/l	NMH	<0,03	<0,03	<0,03	0	1	0,0		0,10
Metazochlór	ug/l	NMH	<0,03	<0,03	<0,03	0	1	0,0		0,10
Alachlór	ug/l	NMH	<0,03	<0,03	<0,03	0	1	0,0		0,10
Chlórpyriphos	ug/l	NMH	<0,03	<0,03	<0,03	0	1	0,0		0,10
Pendimethalin	ug/l	NMH	<0,00	<0,00	<0,00	0	1	0,0		0,10
Trichlóretén	ug/l	NMH	<0,60	<0,60	<0,60	0	1	0,0		
Kyseliny halooctové	ug/l	NMH	3,50	3,50	3,50	0	1	0,0		60,00

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Prehľad výsledkov kvality vody

Zásobovaná oblasť
Spišská Stará Ves
Za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025

Rozbory v správe PVPS a.s Poprad
Odberné miesta po dezinfekcii

Poč.Záv/Poč.Cel.Vzoriek: 0 / 8 0% Hodnotenie bez doporuč. hodnôt

Poč.Záv/Poč.Cel.Stanov: 0 / 295 0% Vyhl. MZ SR č.91/2023 Z.z. kvalita pitnej vody

Ukazovateľ	Mer.jed.	Druh limitu	Min	Max	Priem	p.záv.	poč.cel.	%záv.	MinLim	MaxLim
Fluoridy IC	mg/l	NMH	0,078	0,078	0,078	0	1	0,0		1,500
Bromičnany IC	ug/l	NMH	<5,00	<5,00	<5,00	0	8	0,0		10,00
Chloritany IC	mg/l	NMH	<0,01	<0,01	<0,01	0	8	0,0		0,25
Chlorečnany IC	mg/l	NMH	0,019	0,078	0,043	0	8	0,0		0,250
Chloridy IC	mg/l	MH	10,50	10,50	10,50	0	1	0,0		250,00
Sírany IC	mg/l	MH	41,30	41,30	41,30	0	1	0,0		250,00